Stadtverwaltung · Postfach 1140 · 71365 Weinstadt

An die Fraktionen
des Gemeinderates
der Stadt Weinstadt

Große Kreisstadt Weinstadt
Hochbauamt

Beutelsbach, Poststraße 17
71384 Weinstadt

Es schreibt Ihnen
Herr Tucciarone

Tel. (07151) 693-150
Fax (07151) 693-291
Mail
m.tucciarone@weinstadt.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen	unsere Zeichen	Datum
	mt	10.03.2021

Betreff:
Erweiterung Silcherschule
Schulstr. 24, 71384 Weinstadt

Auftrag des Technischen Ausschuss bzw. Gemeinderates:

„Stadtrat Dr. Siglinger bittet um Darstellung der Mehrkosten bei einer Ausführung der Neubaugebäude im KFW 55-Standard

Antwort nach Abstimmung mit KFW-Bank Hr. Ronge vom 26.02.2021 sowie Ingenieurbüro Gerlinger und Merkle Frau Lenz vom 10.03.2021:

Um den KFW-Standard für die Gebäude Gartenschule und Dorfscheune zu erreichen sind entsprechend den Vorgaben der KFW-Bank jeweils ein Blower-Door Test sowie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung nachzuweisen. Für die Gebäude sind keine weiteren baulichen Änderungen notwendig.

Ab dem 01.07.2021 wird von der KFW-Bank das neue Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) aufgestellt. Als Fördervoraussetzung sind KFW-55 Gebäude nachzuweisen und die Maßnahme von einem EnergieeffizienzExperten der DENA zu begleiten.

Somit ist mit folgenden Mehrkosten für beide Gebäude zu rechnen:

Blower-Door-Test	2 x 2.200,- €	=	4.400,- €
Det. Wärmebrückenberechnung	2 x 3.300,- €	=	6.600,- €
EnergieeffizientExperte (dena)	2 x 2.500,- €	=	5.000,- €
Förderung Baubegleitung BEG 50%		=	-2.500,- €
Summe		**=**	**13.500,- €**

aufgestellt 10.03.2021, i.A. Tucciarone